

Energiestrukturdaten Strom 2016

Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz:

Jahreshöchstlast:	20	MW
Zeitpunkt:	07.11.2016 11:45	Uhr

[Link: Jahreslastgang der vorgelagerten Netzebene 2016](#)

Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen:

Einspeisung in die MS Ebene:	17.921.644	kWh
Einspeisung in die NS Ebene:	6.514.704	kWh

[Link: Einspeisung in die MS Ebene_2016](#)

[Link: Einspeisung in die NS Ebene_2016](#)

Entnommene Jahresarbeit je Netz- und Umspannebenen:

Entnahme aus der HS/MS Ebene:	58.937.726	kWh
Entnahme aus der MS Ebene:	22.682.777	kWh
Entnahme aus der MS/NS Ebene:	4.555.767	kWh
Entnahme aus der NS Ebene	44.995.435	kWh

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_HS/MS_2016](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS_2016](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_MS/NS_2016](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_RLM_NS_2016](#)

[Link: Jahreslastgang_Entnahme_SLP_NS_2016](#)

Netzverluste:

MS Ebene:	611.623	kWh
MS/NS Ebene:	536.362	kWh
NS Ebene:	1.276.634	kWh
Verlustenergie (Preis)	3,65	ct/kWh

[Link: Jahreslastgang_der_Netzverluste_2016](#)
